



- LEGENDA:
- zasilanie instalacji centralnego ogrzewania
 - powrót instalacji centralnego ogrzewania
 - pion instalacji centralnego ogrzewania
- 22/600, 950 mm - wymiary grzejnika
- 003 +20 °C - numer pomieszczenia, temperatura, Φwym.: 1180 W
- zapotrzebowanie na ciepło

Uwaga!

Punkty stałe i kompensacje należy wykonać zgodnie z wytycznymi producenta rur.

Na grzejnikach zamontować podzielniki kosztów

Jednostka projektowa:	INSTAL-SANT Krystian Dydak ul. Warta 29, 42-300 Mysłzków tel.: 513 610 129 NIP: 5771956348 REGON: 243599307			
Inwestor:	Gmina Izbądz, Izbądz 124, 42-446 Izbądz			
Temat:	Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Izbądzach - instalacje sanitarne			
Adres:	Izbądz 127, 42-446 Izbądz, działka ewidencyjna numer 430/4, obręb 0002 Izbądz, jednostka ewidencyjna 241603_2			
Faza:	PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY			
Projektował:	mgr inż. Michał Lisowski	Specjalność:	Nr uprawnień:	Data:
	mgr inż. Sławomir Urbanek	instalacyjna	SLK6376P00SH11	16.02.2021
Opracował:	mgr inż. Rafał Górs	instalacyjna	SLK63694PWB5I17	16.02.2021
Nazwa rysunku:	Rzut partu		Skala:	1:50
	- instalacja centralnego ogrzewania		Nr rys.:	4