Nr sprawy: IBiFZ.271.2.2022

Irządze 27.04.2022r.

Wyjaśnienie i zmiana treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (1)

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na wykonanie zadania pn:
BUDOWA WIELOFUNKCYJNEGO OGÓLNODOSTĘPNEGO BOISKA PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. JANA LEDWOCHA W IRZĄDZACH

I. Na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1129 z późń. zm.) przedstawiam złożone wnioski o wyjaśnienie treści SWZ i udzielam odpowiedzi:

Pytania z dnia 20 kwietnia 2022r.

Pytanie 1. Doprecyzowanie informacji odnośnie koloru nawierzchni boiska (wg. rzutu – zielony, wg. opisu – czerwony)

Odpowiedź: Zamawiający wymaga aby kolor nawierzchni boiska był w kolorze czerwonym.

Pytanie 2. Określenie technologii wykonania obrzeży boiska sportowego (natrysk z poliuretanu/ nakładki na krawężniki)

Odpowiedź: Zamawiający wymaga wykonania obrzeży boiska sportowego - natrysk z poliuretanu.

Pytanie 3. Informację dotyczące wymagań małej architektury (ławki , kosze , stojak rowerowy) proszę o poglądowe zdjęcia lub wytyczne dotyczące wymiarów , materiału oraz technologii wykonania.

Odpowiedź: Wymagania Zamawiającego dot. małej architektury

1. Kosze na śmieci o pojemności min. 35 litrów, materiał metal - zdjęcie poglądowe

2. Ławki – zdjęcie poglądowe

DANE TECHNICZNE:
- długość min. 170 cm
- wysokość min. 44 cm
- szerokość min. 40 cm

SIEDZISKO - listwy z drewna grubości min. 4 cm malowane 2-krotnie nowoczesną przyjazną dla środowiska o kolorze drewna mahoń.
Konstrukcja stalowa ocynkowana i malowana proszkowo.

MONTAŻ:
-wolnostojące
-przykręcone do podłoża utwardzonego za pomocą zestawu montażowego
-przykręcone do fundamentów ustawionych w podłożu nieutwardzonym

3. Stojak rowerowy - Zdjęcie poglądowe

- ilość stanowisk min. **8**
- szerokość stojaka/wieszaka: **min. 306cm**
- wysokość: **min. 47cm**
- głębokość: **min. 42cm**
- szerokość stanowiska: **min. 6,5cm**
- odległość między stanowiskami/spiralami: **42cm**

- przekrój rurki: **18mm**
- grubość rurki: **2mm**
- powłoka stojaka: **ocynkowana**
- materiał: **stal ocynkowana**
- sposób mocowania: **do podłoża**
- sposób parkowania: **jednostronnie**
- metoda montażu **do przykręcenia**

Pytanie 4. Doprecyzowanie Pkt. 3.6 w przedmiarze robót budowlanych ,, Dostawa i montaż furtki – 2,2 m2 '' wytyczne dotyczące wymiarów , materiału oraz technologii wykonania/montażu.

Odpowiedź: Zamawiający doprecyzowuje, iż chodzi o 2 szt. furtki o wymiarach szer. 1,10 wys. 2,0, konstrukcja metalowa w kolorze ogrodzenia.

Pytania z dnia 22 kwietnia 2022r.

Pytanie nr 1. Proszę również o informację dotyczącą istniejącego ogrodzenia w pkt. 3.1 przedmiaru budowlanego – wymiary lub zdjęcia istniejącego ogrodzenia.

Odpowiedź: Zamawiający poniżej załącza zdjęcie istniejącego ogrodzenia.

Pytanie nr 2. W dokumentacji projektowej (przekrój boiska) nawierzchnia betonowa wynosi 15 cm grubości natomiast wg przedmiaru w pkt. 1.15 oraz 1.16 mamy gr 12 cm plus dodatek 1 cm gr. Proszę o zweryfikowanie czy w pkt. 1.16 powinna być krotność 3

Odpowiedź: Zamawiający informuję, iż w pozycji 1.16 wykonać krotność 3

Pytanie z dnia 26.04.2022

Pytanie nr 1. Ponieważ w dokumentacji projektowej (przekrój boiska, specyfikacja techniczna, przedmiar robót) są sprzeczne informację dotyczące wykonania nawierzchni boiska sportowego. **Wg. przedmiaru i rzutu boiska**: Wykonanie nawierzchni poliuretanowej - gr warstwy użytkowej z grabulatu EPDM -13 mm warstwa podkładowa ET o gr. 3,5 mm **(ET gr. 3,5 mm czy 3,5 cm?)**
Wg specyfikacji technicznej: Nawierzchnia elastyczna typu 2S (system dwuwarstwowy: warstwa elastyczna z mieszaniny granulatu SBR i lepiszcza poliuretanowego, warstwa użytkowa z granulatu EPDM z produkcji pierwotnej, barwionego w masie z lepiszczem poliuretanowym). Nawierzchnia sportowa, poliuretanowo-gumowa o grubości warstw 1 6 mm, na podbudowie z betonu jamistego.
Proszę o doprecyzowanie technologii wykonania

Odpowiedź: Zamawiający wymaga wykonania nawierzchni boisko sportowego wg. przedmiaru i rzutu boiska tj. wykonanie nawierzchni poliuretanowej - gr warstwy użytkowej z granulatu EPDM -13 mm warstwa podkładowa ET o gr. 3,5 cm

Pytanie nr 2. Proszę o informację dotyczące kontenera na sprzęt sportowy (rysunek poglądowy, rzut, przekrój)

Odpowiedź: Zamawiający poniżej przedstawia rysunek poglądowy kontenera.

Pytanie nr 3. Proszę o weryfikacje pozycji w przedmiarze robót nr : 4.1 i 4.2 (ręczne rozścielenie ziemi urodzajnej z transportem -130,80 m3 oraz wykonanie trawników dywanowych siewem – 100 m2) proszę o weryfikację ilości

Odpowiedź: Zamawiający wymaga ręczne rozścielenie ziemi urodzajnej z transportem -100 m2 oraz wykonanie trawników dywanowych siewem – 100 m2

Odpowiedzi dotyczące zapytań do treści SWZ stanowią integralną część Specyfikacji Warunków Zamówienia dla Zadania pn.: „**BUDOWA WIELOFUNKCYJNEGO OGÓLNODOSTĘPNEGO BOISKA PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. JANA LEDWOCHA W IRZĄDZACH”** oraz odpowiednio jej zmianę.

II. Ponadto Zamawiający na podstawie dyspozycji art. 286 ust. 1 ustawy Pzp dokonuje zmiany Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) w następującym zakresie:

1) W związku z obowiązywaniem ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. poz. 835), określającą m.in. dodatkowe przesłanki wykluczenia Wykonawcy z postępowania - zmianie podlegają następujące zapisy:

a) w rozdziale V SWZ Zamawiający dodaje ust. 2.1. w następującym brzmieniu:

*„**2.1.** Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę w przypadkach, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. 2022 poz. 835).*

Do Wykonawcy podlegającego wykluczeniu w tym zakresie, stosuje się art. 7 ust. 3 wspomnianej ustawy.”

W załączeniu Zamawiający przekazuje skorygowane załączniki nr 2 i nr 3 do SWZ.

b) zmianie podlega zapis § 17 ust. 1 pkt 4 projektowanych postanowień umowy, które zostaną wprowadzone do treści umowy w sprawie zamówienia.

- jest:

4) Zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy robót lub wprowadzenie nowego podwykonawcy w zakresie nieprzewidzianym w formularzu oferty - jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 118 ust.1 ustawy w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca (lub Wykonawca samodzielnie) spełnia warunki udziału określone w postępowaniu w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia, które swoimi zasobami potwierdził poprzedni podwykonawca. Ponadto podmiot ten (inny podwykonawca) nie może podlegać

wykluczeniu z postępowania w oparciu o przesłanki zawarte w art. 108 ust. 1 ustawy. W tym celu zobowiązany jest przedłożyć stosowne oświadczenie i dokumenty wymagane w postanowieniach SWZ.

otrzymuje brzmienie:

4) Zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy robót lub wprowadzenie nowego podwykonawcy w zakresie nieprzewidzianym w formularzu oferty - jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 118 ust.1 ustawy w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca (lub Wykonawca samodzielnie) spełnia warunki udziału określone w postępowaniu w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia, które swoimi zasobami potwierdził poprzedni podwykonawca. Ponadto podmiot ten (inny podwykonawca) nie może podlegać wykluczeniu z postępowania w oparciu o przesłanki zawarte w art. 108 ust. 1 ustawy oraz w art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, wskazane w SWZ. W tym celu zobowiązany jest przedłożyć stosowne oświadczenie i dokumenty wymagane w postanowieniach SWZ.

2) Ponadto Zamawiający informuje, iż na podstawie art. 286 ust. 3 ustawy, zmianie ulegają terminy:
   a) składania ofert: z 29.04.2022 r., do godz. 13:00,00 **na 04.05.2022 r., do godz.** 13:00,00,
   b) otwarcia ofert: z 29.04.2022 r., do godz. 13:30 **na 04.05.2022 r., do godz. 13:30,**
   c) związania ofertą: z 28.05.2022 r., **02.06.2022 r.**

Z poważaniem

Podpisany certyfikatem wystawionym dla Jan Piotr Molenda (Certyfikat kwalifikowany). Utworzony w dniu: 2022-04-27 14:15:28 +0200

Załączniki:

- Skorygowane załączniki nr 2 i nr 3 do SWZ.

Do zamieszczenia:
www.irzadze.bip.jur.pl